



Consiglio regionale della Calabria

AREA FUNZIONALE GESTIONE SERVIZIO TECNICO

Oggetto: Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "CON_REG_CAL" della potenza di 301 KWp da realizzarsi sulla copertura del complesso edilizio sede del Consiglio regionale della Calabria in Reggio Calabria. CIG: 51020622C1

CHIARIMENTI

Sono pervenuti allo scrivente alcuni quesiti relativi alla procedura concorsuale in epigrafe e, pertanto, per il rispetto del principio della par condicio tra concorrenti, vengono di seguito resi pubblici unitamente alle relative risposte rese.

Quesiti:

1. L'impianto usufruirà di incentivi?
2. E' quindi già stato iscritto al Registro GSE?
3. La marca dei moduli e degli inverter deve essere quella presente sull'elenco prezzi?
4. In particolare la potenza degli inverter deve essere rispettata? Chiediamo questo perchè una proposta migliorativa potrebbe anche essere utilizzare inverter di potenze diverse, per ottimizzarne la quantità delle macchine. In questo caso come varierebbero i punteggi relativi alle scorte degli inverter?
5. C'è una data limite per effettuare il sopralluogo?

Risposte:

1. Sì, quelli previsti dal quinto conto energia.
2. No, in quanto Amministrazione pubblica e trattasi di impianto da realizzarsi nell'ambito della cifra pari a 50 milioni di Euro (limite imposto dal GSE) e comunque prima della conclusione del conto energia.
3. No, infatti nella descrizione di alcune voci di elenco prezzi, i marchi riportati sono seguiti dall'espressione "o equivalente". L'indicazione del marchio è a solo titolo esemplificativo per meglio individuare le caratteristiche richieste.
4. Si rimanda a quanto previsto in merito dal bando di gara alla pagina 8 ultimo capoverso e seguenti; in particolare, anche al fine di non alterare le modalità di attribuzione dei punteggi relativi all'offerta scorte, dovranno prevedersi due tipologie di inverter di caratteristiche prestazionali equivalenti a quelli richiesti.
5. Sì, prima della formulazione dell'offerta.

Reggio Calabria 22/05/2012

IL RUP
F.to Arch. Paolo Morabito